



No er hyttesesongen godt i gong, men for mange er påsken den fyrste turen på hytta på lenge. Det er difor lurt å sjekke om hytta er høveleg utstyr med tanke på brann.

Tal frå Finansnæringens hovedorganisasjon viser at dei siste tre åra har vore brann i rundt 1000 hytter årleg. De ti siste åra har 31 personar mista livet.

Rundt 80 prosent av alle brannar i Noreg skjer på grunn av aktløyse, og på hytta er den vanligaste brannårsaka bruk av open eld.

Sjekkliste på hytta og fritidsbustaden

Tiltak	OK	Ikkje OK
Det er montert røykvarslar eller FG-godkjent alarmanlegg med røykmeldar som jamleg er kontrollert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Røykvarslaren/alarmanlegget fungerer og kan høyrast godt på alle soverom, sjølv med lukka dører.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Husbrannslange og/eller brannsløkkeapparat er lett tilgjengelig for alle rom.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eigenkontroll av brannsløkkeutstyr vert gjennomført jamleg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er minimum to rømmingsvegar tilgjengelig frå kvart plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pipa vert feia ved behov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levende lys og andre varmekjeder som eksempelvis flyttbare omnar, vert brukt under tilsyn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektriske apparat som ikkje er berekna på kontinuerlig drift, vert slegne av etter bruk.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er ikkje synlige skader eller sterk varmgang i sikringsskåp, kontaktar og leidningar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gassutstyr med tilhøyrande slangar sjekkast jamleg for lekkasjar. Hytta har gassdetektor Kilde: Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>