

VINJE KOMMUNE
Vinjevegen 192
3890 VINJE

Vår dato: 14.09.2022

Vår ref.: 202010961-40 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Svar på henvendelse fra Vinje kommune om å instruere ØTB til å stoppe tapping fra Møsvatn, Vinje og Tinn kommuner

Vi viser til deres bev av 6. september 2022, med klage på reguleringen av Møsvatn.

Vinje kommune ber NVE om å instruere ØTB til å stoppe tappingen ut av Møsvatn til fordel for Tinnsjøen. Dere skriver videre at med tanke på de store praktiske problemene som dette gir for de som bor ved Møsstrand, kan ikke Vinje kommune akseptere at ØTB planlegger for å fravike fyllingsnivået på kote 914,0, selv for en kortere periode. Dere foreslår at ØTB heller bør vurdere midlertidig fravik i minstevannføringskravet på 45 m³/s i manøvreringsreglementet for Tinnsjøen.

NVE har ikke adgang til å instruere ØTB til å stoppe tapping fra Møsvatn til fordel for vannføring ut av Tinnsjøen slik situasjonen er nå. NVE kan gi tillatelse til dispensasjon fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid eller etter vannressursloven § 40 begrunnet i særskilt og uvanlig fare for mennesker, miljø eller eiendom, f.eks. ved risiko for stor skadeflom. Unormalt lav magasinifylling eller tilsig faller normalt ikke inn under de forhold som tilsier bruk av vannressurslovens §8 eller § 40.

ØTB har tidligere i høst søkte om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet fordi det ikke var nok vann til å overholde konsesjonsvilkårene. NVE avviste søknaden med overnevnte begrunnelse.

Det er regulanten som er ansvarlig for manøvreringen av vassdraget, og at de aktuelle vilkår til enhver tid overholdes. Dette gjelder også de eventuelle fravik som regulanten i dette tilfellet mener er fornuftig å gjennomføre.

ØTB vurderte det slik at det ville gi minst ulemper for miljø og allmennheten å fravike magasinrestriksjonen i Møsvatn fremfor å fravike kravet til minstevannføring nedenfor Tinnsjøen. NVE har ikke tatt konkret stilling til ØTBs prioritering, men på generelt grunnlag er det NVEs erfaring at det ofte er viktigere å prioritere pålagte



minstevannføringer fremfor magasinrestriksjoner i tilfeller hvor det må gjøres en avveining.

NVEs miljøtilsyn vil følge opp eventuelle fravik når situasjonen er tilbake til normalt nivå, og vurdere om vi mener ØTB har opptrådt uaktsomt når det gjelder hvordan Møsvatn og de øvrige magasinene er disponert i år.

Det er viktig i denne sammenheng å nevne at det hydrologiske året 2021/2022 på Sør- og Østlandet har vært tørt. Uvanlig lite nedbør har ført til lav grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Dette har også ført til lavere vanntilsig i elver og vannmagasiner enn normalt. Se vår nyhetssak fra 9.9.2022 om dette: [Uvanlig lite nedbør i store deler av Sør-Norge - NVE](#)

I brev av 13. september 2022 etterlyser Vinje kommune svar på klage på ØTBs manøvrering av Møsvatn høsten 2021. NVE har fulgt opp klagen og vil om kort tid komme med en konklusjon i tilsynssaken.

Med hilsen

Kristian Markegård
Direktør

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Godkjent av Mari Hegg Gundersen
Seksjonssjef

Kristian Markegård
Direktør

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

VINJE KOMMUNE

Kopimottakerliste:

Øst-Telemarkens Brukseierforening
TINN KOMMUNE